

Jarocin, dnia 15.07.2020 r.

JAR/P7/2020

Treść zapytań oraz wyjaśnienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych
realizowanych w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej
budynku przy ul. Kościuszki 15a w Jarocinie, poprzez montaż instalacji
fotowoltaicznej” – w ramach klastra Energia Jarocin”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Szanowni Państwo ogłosiliście przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. T. Kościuszki 15 w Jarocinie jednocześnie na Państwach stronie internetowej jest informacja o zakończeniu postępowania na wybór sprzedawcy energii elektrycznej również dla tego obiektu gdzie wygrała firma PGE Obrót post. Nr JAR/P/6/2020. Z projektu umowy zakupu energii wynika że dla obiektu dla którego planujecie montaż instalacji fotowoltaicznej będzie zawarta umowa sprzedażowa tym samym będzie lub jest zawarta umowa dystrybucyjna czyli obiekt ten nie będzie miał zawartej umowy kompleksowej. Konsekwencją tego jest brak możliwości rozliczania się na zasadach prosumenta czyli bilansowania energii pobranej z energią wyprodukowaną z instalacji PV (fotowoltaicznej).

Jeśli Państwo wzięliście to pod uwagę możecie zostać w takim przypadku wytwórcą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE)

Wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji to w odróżnieniu od Prosumenta energii odnawialnej podmiot prowadzący działalność gospodarczą regulowaną ustawą Prawo przedsiębiorców, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Odpowiedź:

Informujemy, że w roku 2021 Zamawiający nie będzie rozliczał się na zasadzie prosumenta.


Pytanie 2

W przedstawionym SIWZ'ie nie podana jest moc przyłącza oraz grupa taryfowa. Szczególnie ważna jest moc przyłącza ponieważ instalacja fotowoltaiczna nie może być większa od mocy przyłączeniowej i umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada podpisaną umowę dystrybucyjną o mocy przyłączeniowej 40 kWh.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.


Prezes Zarządu
Robert Cieślak